



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении
выявленных нарушений

«27» августа 2021 г.

№ - 24770

г. Минусинск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Потаповой Ольгой Анатольевной при проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Марининской средней общеобразовательной школы № 16 (МБОУ Марининская СОШ № 16), ОГРН 1022400874902, ИНН 2423007811 по адресу: 662933, Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, пер. Школьный, 2, на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске - главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Малегиной Татьяны Ивановны № 358 от 11.08.2021г., учетный номер 24210041000100461137 в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Марининской средней общеобразовательной школе № 16:

1. Устранить нарушения: ст. 24, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 82 таблица 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания», выразившиеся в несоответствии освещенности в учебных кабинетах № 1-01, № 1-02, № 2-08.

Представить протоколы инструментальных измерений.

2. Устранить нарушения: ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии кабин с дверями в туалетах для мальчиков и девочек и сидений, изготовленных из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, наличии санитарно-технического оборудования со сколами.

3. Устранить нарушения: ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии потолков и стен в коридорах, учебных помещениях и кабинетах, обеденном зале, выполненными материалами, не допускающими их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в спортивном зале негладких потолков и стен, с щелями и дефектами.

4. Устранить нарушения: ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии полов в коридорах I и II этажей, спортивном зале, в библиотеке, в учебном кабинете № 2-08 (по техническому паспорту № 9), в лаборантской кабинета биологии (по техническому паспорту 9 а), в учебном кабинете № 2-06 (по техническому паспорту № 11), в учебном кабинете № 2-01 (по техническому паспорту № 15), в кабинете технологии (по техническому паспорту № 32), в лаборантской при кабинете технологии (по техническому паспорту № 31), в обеденном зале с щелями и механическими повреждениями; в учебном кабинете № 2-09 (по техническому паспорту № 8), в лаборантской кабинета химии (по техническому паспорту № 9 б), в учебном кабинете № 2-07 (по техническому паспорту № 10), в учебном кабинете № 2-04 (по техническому паспорту № 17) полы с дефектами и механическими повреждениями.

5. Устранить нарушения: ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.2, п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии окон в спортивном зале.

6. Устранить нарушения: ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии нефункционирующих фрамуг и форточек на окнах в коридорах I и II этажей, в актовом зале, в учебных кабинетах № 2-02 (по техническому паспорту № 14), № 2-03 (по техническому паспорту № 13), № 2-04 (по техническому паспорту № 17), № 2-06 (по техническому паспорту № 11), № 2-07 (по техническому паспорту № 10), № 2-08 08 (по техническому паспорту № 9).

7. Устранить нарушения: ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии остекления окон из цельного стеклопакета в коридорах на I и II этажах, в актовом зале, в учебных кабинетах № 2-02 (по техническому паспорту № 14), № 2-03 (по техническому паспорту № 13), № 2-04 (по техническому паспорту № 17) № 2-06 (по техническому паспорту № 11).

8. Устранить нарушения: ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 93 таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в несоответствии относительной влажности воздуха в учебном кабинете № 1-01.

Представить протокол измерений физических факторов.

9. Устранить нарушения: ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в отсутствии на пищеблоке общеобразовательного учреждения моечных ванн для обработки рыбы, птицы, овощей и фруктов и использование бытовых умывальных раковин, объемы которых не обеспечивают их качественную обработку.

10. Устранить нарушения: ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии стеллажей для хранения пищевых продуктов в складском помещении, конструкция которых позволяет проводить влажную уборку.

11. Устранить нарушения: ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 195. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в отсутствии моечных ванн для мытья столовой посуды, объемы которых обеспечивают полное ее

погружение при замачивании, отсутствии полимерных пробок и гибкого шланга с душевой насадкой для ополаскивания посуды.

12. Устранить нарушения: ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в отсутствии локальной системой вентиляции над технологическим оборудованием на пищеблоке.

Срок исполнения: 01.08.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Марининскую среднюю общеобразовательную школу № 16.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 01.08.2022г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске

О.А. Потапова

Настоящее предписание от 27.08.2021 г. № 24770 вручено лично:

по директору Лузминар О.А. « 27 » августа 2021 г.